

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ68.В.02551

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное Общество «TARKEIT РУС»  
 Адрес: 115432, РОССИЯ, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7.  
 ОГРН: 1027739892730. Телефон: +4957753757, факс: +4956607055.

№ 0013279

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «TARKEIT ВИНИСИ»  
 Адрес: 77500, УКРАИНА, Ивано-Франковская область, город Калуш, улица Промышленная, дом 10.  
 Телефон: +0347270046, факс: +0347270046.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Пожарная Сертификационная Компания». Юридический адрес: 125519, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@rskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аккредитован № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе поливинилхлорида (ПВХ),  
 типом: «MURANO» толщиной 3,0 мм, толщина защитного  
 слоя 0,7 мм, выпускаемое по технической документации  
 изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0013639).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-047/04-2017 от 12.04.2017 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № ТРПБ.RU.ИИ90 от 29.04.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.УА.001.0С.04.00810 от 23.04.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМаст», рег. № СДС.НРС.001.0С.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.04.2017 по 12.04.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

М.П.

Эксперту (эксперту)

М.В. Ануфриков

подпись

Д.Л. Голубева

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-УА.ПБ68.В.02551  
(обязательная сертификация)

№ 0012639

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30403-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Неразпространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
подпись

М.В. Ануфриков

подпись эксперта

Д.Л. Голубева

подпись эксперта