

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-NL.AB09.B.00366

№ 0003900

ЗАЯВИТЕЛЬ

«Condor Carpets b.v.»
 Адрес: Randweg 14, 8061 RW Hasselt, The Netherlands (Нидерланды)
 Телефон: +31384778911, факс: +31384778922, E-mail: info@condorcarpets.nl

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Condor Carpets b.v.»
 Адрес: Randweg 14, 8061 RW Hasselt, The Netherlands (Нидерланды)
 Телефон: +31384778911, факс: +31384778922, E-mail: info@condorcarpets.nl

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПЭС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ставровский, д.110, литер В, оф.1а.
 Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
 Аттестат аккредитации №РА.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывные ковровые тафтинговые т.м. «Condor Carpets» в виде рулонов или плитки с ворсом из химических нитей (состав: 100% полиамид) на синтетической, войлочной или битумной основе, ворс петлевой, разрезной или комбинированной, высота ворса от 3мм до 30мм, общая высота от 5мм до 32мм, плотность ворса от 430г/м² до 2200 г/м².
 Код ОК 034 (ОКПД-2) 13.93.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ)
 см. приложение на бланке №0003913.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РАУ380-ВМ/18 от 21.05.2018г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПЭС», аттестат аккредитации № РА.RU.2111Ж.18 от 05.10.2015г.
 Акт о результатах анализа состояния производства №185-РА от 02.03.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПЭС», аттестат аккредитации № РА.RU.11AB09 от 15.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2018 по 23.03.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
 Эксперт (эксперты)

[Signature]
[Signature]

О.Е.Карпова
 К.Н.Нуйкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.АБ09.В.00366

(обязательная сертификация)

№ 0003913

| Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели продукции | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| 13.93 5701 20 000 0 | Покрывала ковровые тафтинговые т.м. «Solidor Carpet» в виде рулонов или плитки с ворсом из химических нитей (состав: 100% полиамид) на синтетической, войлочной или битумной основе, ворс петлевой, разрезной или комбинированный, высота ворса от 3мм до 30мм, общая высота от 5мм до 32мм, плотность ворса от 430г/м ² до 2200г/м ² . | Группа воспламеняемости – B2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.014-89 (п.4.20), группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2. |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]

[Signature]

О.Е.Карпова

[Signature]

К.Н.Нуйкина

[Signature]