

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ97.В.00029

для структурных единиц, декларировавших соответствие

ЗАЯВИТЕЛЬ: Акционерное общество по производству напольных покрытий "TARKETT" (АО "TARKETT")

ОБЪЯВЛЯЮЩИЙ

ОГРН 1026303207226, 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, тел. 17 (84661) 3-50-70, факс 17 (84661) 3-51-17, ОГРН 1026303207226. E-mail: tarkettao@tarkett.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество по производству напольных покрытий "TARKETT" (АО "TARKETT")

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17, ОГРН 1026303207226. E-mail: tarkettao@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ ПОСТАВЩИК

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие поливинилхлоридное модульное – плитки и планки «Art Vinyl» тип «Jazz» («Джаз»), тип «NEW AGE» («НЬЮ ЭЙДЖ»)

Идентификация объектов продукции по месту производства, поставщика

ТУ 5771-032-54031669-2010 с изм. 1-4

Идентификация объекта

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7116

Код ТН ВЭД России: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ). Глава 3, Статья 13 (см. Приложение № 1).

Идентификация технического регламента (технического регламента), по которому требования соответствуют объекту и идентификация продукции

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По ТР № 123-ФЗ, Раздел VII, Глава 33, Статья 46.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № 33/ДБ-2016 и № 34/ДБ-2016 от 12.05.2016г. (ИЦ "Анти" ООО "НПФ "Анти", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с 14.02.2014г. по 13.02.2017г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ - нет

Сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 20.05.2016 ПО 19.05.2021

М.П. Заявитель



А.К. Нуждин

подпись, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России, Адрес: 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. Телефон: +7 (495) 617-29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru, ОГРН 1027739451684. Аттестат аккредитации № RA.RU.ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Идентификация места регистрации органа, зарегистрировавшего



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Б.Б. Серков

подпись, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ № Д-RU.ПБ97.В.00029

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51052-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РН2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с умеренной дымообразующей способностью.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012 № 117-ФЗ. Табл. 3, 27

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющие (РН2)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ5	

МП

Заявитель



Генеральный директор

А.К. Нуждин
 инициалы, фамилия

Инициалы, фамилия

Инициалы, фамилия



Руководитель
 уполномоченное

лицо органа,
 регистрирующего
 декларацию о
 соответствии

Б.Б. Сергеев
 инициалы, фамилия